



# توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بشهر ویژه مساجد حسینه ها و هیئت های عزاداری

# ۱۲۵

باتوجه به آغاز ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مطالبی را در خصوص رعایت نکات ایمنی توسط مساجد،

حسینه ها و تکایه استحضار شامی رسانیم تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری به عمل آید.

- برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود.

- راههای خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان کلیه متصرفان باشد.

خروجی و درفضاهای تجمعی پرترکم مانند مساجد حسینه ها، نمازخانه ها، از ای پناه تا سید نفردو خروج دور از هم، از سید و یک تا هزار نفر سه خروجی و بیشتر از هزار نفر چهار خروجی پیش بینی شود.


- بازدید از سیم کشی ها، بر طرف نمودن نواقص و قراردادون سیمها در داکت مخصوص.

- هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جدا خودداری شود و اخذ اشکالات متعدد از یک پرز برق ممنوع می باشد.

- رعایت فاصله مناسب سیم، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال (پرده، فرش، تابلو و...) الزامی است.

- استفاده از لامپ های برق و لثا را بلا بدون حباب و حفاظ ممنوع می باشد.

- قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.



# توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بشهر ویژه مساجد، حسینیه ها، مینت های عزاداری

# ۱۲۵

- از بخاریهای کارگاهی، بدون دودکش، بهیچ سوز، شعله عریان و بدون حفاظ و امثالهم در داخل تکایا استفاده نشود.

- در اخذ اشعاب از لوله کشی گاز حتما از سیلنگهای فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود.

- نصب کپسول مناسب در داخل نمازخانه، آبدارخانه، آشپزخانه، حیاط مسجد، تکایا و حسینیه های الزامی میباشد.

- نصب خاموش کننده های دستی (کپسول) در ارتفاع 120-150 سانتی متری از کف بر روی دیوار به گونه ای که بسادگی قابل رویت باشد.

- نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک برای تمامی فضاهای مساجد الزامی میباشد.

- رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمایشی و لوازم قابل اشتعال (پشتی، فرش، پرچم و...) الزامی است.

- در قسمت طنج حمام باید معابر خروج سریع تدارک دیده شود.

- در کلیه قسمتهای به ویژه محل طنج غذا حمام باید به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی سار موجود باشد و کارکنان باطریقه استفاده از آنها آشنا باشند.

- از ورود کودکان به قسمت طنج غذا جلوگیری شود.

- در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود.

- از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طنج غذا خودداری شود.



# توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بشهر ویژه مساجد حسینه ها و هیئت های عزاداری

# ۱۲۵

- سرویس و تست دوره ای آسانسور برای پیشگیری از بروز هر نوع حادثه.

- قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زامانده بخاریها، سیستم حرارت مرکزی و امثالهم دودکش را تطافت و از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید.

- دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجزبه کلا حک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان وزش تند بادها مصون باشند.

- دودکش نباید در مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از محل کاملاً امن با ساختار غیر قابل اشتعال عبور داده شود.

- ایجاد شبکه آبرسانی آتش نشانی در مساجد و حسینه ها ضروری بوده که بایستی به نحوی طراحی و نصب شود که امکان پوشش دهی لازم را به کلیه نقاط داشته و ظرفیت مخازن آن با توجه به فاصله ایستگاه آتش نشانی محل تعیین و حداقل برای مدت زمان پانزده دقیقه در نظر گرفته شود.

- قبل از برگزاری مراسم، شبکه برق، لوازم الکتریکی و وسایل گرامر امور دبازرسی متخصصین صلاحیت دار قرار گیرد.

- از دود کردن اسپند و عود و امثالهم با استفاده از زغال و منقل در داخل هیئت و تکایا پرهیزید.

- از استعمال دخانیات در داخل تکایا جلوگیری شود.

- نصب یکدستگاه تهویه مناسب در آبدارخانه، محل طنج غذا الزامی می باشد.



# توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بشهر ویژه مساجد حسینه ها و هیئت های عزاداری

# ۱۲۵

- در صورت بروز آتش سوزی در اینگونه اماکن مقدس توصیه می شود خون سردی خود را حفظ کرده و در حله اول نسبت به خاموش نمودن

حریق در صورت وسعت کم، بابتن شیر بخاری و یا گازی و با استفاده از خاموش کننده اقدام و همزمان نسبت به مطلع ساختن سازمان

آتش نشانی و خدمات ایمنی که به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به شما شهروندان کرامی می باشد از طریق تلفن 125 ستاد

فرماندهی اقدام نموده و آدرس و مشخصات کامل به آنان اطلاع دهید

- کلیه مدیران، مسئولین و خدمه مساجد و حسینه در صورت داشتن هر سوالی درباره موارد مذکور می توانید با شماره تلفن 345 275 33

واحد نظارت و پیگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به شهرتاس حاصل نمایند